



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ гр.София 1574 бул. „Шипченски проход“ № 69, тел. 8079999 факс: 8079966
Регистрационен индекс и дата 10-02-23-3/03.07.15

София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, e-mail: office@bgports.bg, Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Във връзка със запитване относно документацията за участие в обществена поръчка, обявена чрез публична покана по реда на глава VIII „а“ от ЗОП, с предмет: **„Изпълнение на инженеринг на обект „Ремонт на покривна хидроизолация, водоотвеждане и възстановяване на мълниезащитна уредба на склад двуетажен - Магазия № 2 в пристанищен терминал Русе-запад“** и в изпълнение на чл. 101б, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

Въпрос № 1:

Ограничени ли сме в офертирането само с хидроизолация на битумна основа?

Отговор:

Съществуващата хидроизолация на покрива на двуетажната част на сградата е изпълнена с окислен битум и воалит. Тъй като се изисква цялостна подмяна на хидроизолацията на покрива на сградата, участниците не са ограничени в предложенията си да залагат единствено хидроизолация на битумна основа.

Въпрос № 2:

Може ли да бъдат предложени варианти за долно и горно ниво?

Отговор:

В документацията за участие в обществената поръчка Възложителят не е предвидил възможност за представяне на варианти за изпълнението ѝ. Предложенията за изпълнение на отделните нива могат да бъдат различни, но не следва да се предлагат различни варианти за изпълнение на едно и също ниво.

Ангел Забуртов

Генерален директор на

ДП „Пристанищна инфраструктура“

