



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69, e-mail: office@bgports.bg, Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - 1

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ гр.София 1574 бул.„Шипченски проход“ № 69, тел. 8079999 факс: 8079966
Регистрационен индекс и дата
05-11-31-3 / 13.07.15

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во и 2-ро корабни места и Яхт клуб (0-во корабно място) Пристанище Бургас“ и в изпълнение на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, представяме следните разяснения:

Въпрос 1:

За предвидените настилки от "УНИ-паваж", "ЕКО-елементи, градински и улични бордюри, необходимо ли е да бъдат произведени със СУ-цимент ?

Има ли допълнителни изисквания към производството им, съобразени с климатичните особености на площадката?

Отговор:

Всички новоизпълнени бетонови елементи, включително предвидените настилки от "УНИ-паваж", "ЕКО-елементи, градински и улични бордюри, следва да бъдат произведени със СУ-цимент. Относно допълнителните изисквания към производството им, следва да се изпълняват тези, посочени в отделните части на проекта.

Въпрос 2:

В проект част: Пътна е посочено, че "Настилка на кея да се изпълни от бетон с клас по въздействие морска вода XS3 и мин.клас C35/45." В КС - оферта е посочено бетон "C30/35СУ W-0.6". Възможно ли е да се остойности и изпълни с предвиденото по офертно КС ?

Отговор:

За остойностяване на офертата и изпълнение на настилката следва да се спазят изискванията към бетона, предвидени в проекта по част „Пътна“.

Ангел Забуртов
Генерален директор
на ДП „Пристанищна инфраструктура“

