



# ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69, e-mail: [office@bgports.bg](mailto:office@bgports.bg), Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА гр.София 1574 бул."Шипченски проход" № 69, тел. 8079999 факс: 8079966 Регистрационен индекс и дата 05-11-31-9/21.07.15
---

## ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - 3

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во и 2-ро корабни места и Яхт клуб (0-во корабно място) Пристанище Бургас“ и в изпълнение на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, представяме следните разяснения:

### Въпроси:

№8

а) В подобект : Елемент IV „Кейова стена“ поз.2 е посочено  
- Направа на бет. н-ка с видима (щампована) повърхност „С30/35“ СУ W0.6, армиран с PPR-фибри, dcp.=12 см. **F=5841,67m<sup>2</sup>**

б) В подобект „Бетонова настилка кей) поз.2 е посочено  
- Полагане на бетон „С30/35“ СУ W0.6 за армирана бет. настилка dcp.=10 см.  
**V=400m<sup>3</sup>**

В част „Пътна“ обяснителна записка е казано „Настилката на кея да се изпълни от бетон с клас по въздействие на морска вода XS 3 и минимален клас на якост С 35/45.

Също е посочено в забележка към ч-ж 04-ТИР – 03 (детайли)

С Ваше писмо 05-11-31-3 / 13.07.15, в отговор на наше запитване, отговаряте „да се спазват изискванията, предвидени в проекта“.

Въпрос: Като какви точно да бъдат остойностени двата вида бетонови настилки при положение, че се касае за кейова настилка.

Удачно ли е изпълнение на щампована настилка (при положение, че не е оказана в проекта). Ако е – има ли изискване за вид, цвят, шампа, импрегнация и т.н.

Възможен ли е вариант за механично повърхностно шлайфане ( с хеликоптери) или друга повърхностна обработка.

### Отговор:

Двата вида бетонови кейови настилки, за Елемент IV „Кейова стена“ поз.2 с площ **F=5841.67 м. кв.** както и за подобект „Бетонова настилка кей) поз.2 (настилка в района на Яхт клуба) с **V= 400м. куб.**, трябва да се остойностят съгласно проекта:

с бетон – минимален клас по якост с35/45, XS 3 – клас по въздействие морска вода.

За целите на поръчката, в офертата да се предвиди повърхностна обработка на бетоновата настилка на кея срещу подхлъзване чрез шамповане. Няма изискване за цвят и вид на щампата.

Ангел Забуртов  
Генерален директор  
на ДП „Пристанищна инфраструктура“

