



ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Във връзка с постъпило запитване по документацията за участие в обществена поръчка, обявена чрез публична покана по реда на Глава VIII „а“ от Закона за обществените поръчки, с предмет: „**Доставка и монтаж на подвижни стелажи**“ и в изпълнение на разпоредбата на чл.101б, ал. 6 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

Въпрос № 1:

„В техническа спецификация, точка **2. Технически изисквания към металните стелажи**, е записано:

- размери 180 x 90 x 40 см
- 5 бр. рафтове
- стелажите да бъдат с безболтово сглобяване
- лесно коригиране разстоянието между рафтовете
- минимално натоварване от 75 кг на рафт

Моля да уточните, дали посочените размери се отнасят за всички стационарни стелажи, включително и тези в архива и складове № 1 и № 3?

Моля да имате предвид, че в случая височината на стелажа е 1800мм. При зададените в документацията разстояния от минимум 350мм, не би могло да се съберат 5 работни + 1 покривен рафт.

Отговор:

Посочените размери се отнасят за всички стационарни стелажи, включително и тези в помещение архив и складове № 1 и № 3.

С оглед рационалното запълване на посочените пространства, Възложителят допуска участникът да предложи стелажи с размери, близки до посочените, с изключение на дълбочината от 40 см.

Размерът 350мм е минимален и при дебелина на рафт 20-40 мм, е възможно разполагането на 5 броя рафтове в посочения височинен размер.

Въпрос № 2.

Моля да уточните дали трябва да предвидим шести покривен рафт.

Отговор:

Възложителят не възразява, в зависимост от вида и конструкцията на стелажите с които разполага, участникът да предложи и шести покривен рафт.

Ангел Забуртов
Генерален директор
на ДП „Пристанищна инфраструктура“

