



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69, e-mail: office@bgports.bg, Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр.София 1574 бул."Шипченски проход" № 69 тел. 8079999 факс: 8079966
Регистрационен индекс и дата
05-11-18-4/08.07-16

ПРЕПИС!

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Във връзка с направено запитване относно документацията за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Рехабилитация на обезопасителните и работни съоръжения в трафопостове №№: 1, 2 и 3 и на основно ел. захранване ВН 20 kV в пристанищен терминал Русе-запад“ и на основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки, представяме следните разяснения:

Въпрос:

В „Техническата спецификация“ от обществената поръчка е посочено „Извършване на ремонт на всички маслени трансформатори“, като е пояснено, че ТП 3 е с един трансформатор 1x250 kVA, а ТП1 и ТП 2 са с по два трансформатора 2x 630 kVA. Същевременно в ремонтната ведомост за ТП 2 е даден само един трансформатор за ремонт. Бихте ли потвърдили, че и за трафопост 2 се ремонтират и двата трансформатора?

Отговор:

Поради техническа грешка в ремонтната ведомост за Трафопост № 2, позиции № 7 и № 28, следва в количествата да се попълнят за ремонт 2 (два) броя силови маслени трансформатори.

С уважение,

Ангел Забуртов *in/*
Генерален директор на
ДП „Пристанищна инфраструктура“