



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

София 1574, бул. “Шипченски проход” № 69, e-mail: office@bgports.bg, Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” гр.София 1574 бул. “Шипченски проход” № 69, тел. 8079999 факс: 8079966 РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА 05-11-8-3/25.05.17г.
--

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет:

„Подмяна на батерии на UPS, допълнителни разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС - фаза 1”

и в изпълнение на разпоредбата на чл. 189 от Закона за обществените поръчки

Въпрос 1: Относно: Изискване No. 2 към участника – “2. да притежава разрешение съгласно чл. 28 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори”.

Бихте ли приели като достатъчно условие за съответствие с изискването, ако участникът представи копие от договор с фирма, която има съответното разрешение по чл. 28 от цитираната наредба?

Отговор на въпрос 1: В Раздел II, т. 2 от Указанията за участие в обществената поръчка, възложителят определя като изискване към участника да притежава разрешение съгласно чл. 28 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. Поставеното изискване касае изпълнение на част от предмета на поръчката - изземване (в т.ч. транспортиране) на излезлите от употреба батерии на възложителя от местата за доставка и тяхното изкупуване. В случай, че участник възнамерява да възложи дял от поръчката на подизпълнител, следва да посочи това обстоятелство в офертата си, като подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване. Изискването за доказване на съответствието с критериите за подбор и липсата на основания за отстраняване се отнасят и за участника, и за подизпълнителя.

Въпрос 2: Относно: Технически изисквания към батериите

В техническите изисквания към батериите 12V5AH и 12V7AH е записано: „широчина на плюсовата и минусовата клема: от 5,5мм. до 6мм.“.

Широчината на стандартните клеми за батериите с посочените характеристики са, както следва: T1 (или F1): 4.75 мм; T2 (или F2): 6.35 мм.

Моля, посочете еднозначно коя от стандартните клеми отговаря на Вашите технически изисквания към батериите?

Отговор на въпрос 2: В точка 1 от Техническата спецификация, възложителят е заложил минимални изисквания за широчината на клемите на батериите. Стандарт T2 (или F2): 6.35 мм. покрива техническите изисквания по отношение широчината на клемите.

Ангел Забуртов
Генерален директор

ДП „Пристанищна инфраструктура“

