



**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет:

**„Подмяна на батерии на UPS, допълнителни разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС - фаза 1”**

и в изпълнение на разпоредбата на чл. 189 от Закона за обществените поръчки

**Въпрос 1:** По позиции 1 и 2 (12V/5Ah и 12V/7Ah) е упоменато, че широчината на терминалите е от 5.5 до 6 мм. Стандартните терминали са 2 - F1 (4.8 мм.) и F2 (6.35 мм.). Предполагам, че търсите 6.35 мм. и е възможно да е допусната техн. грешка. Възможно ли е да проверите и потвърдите какви точно следва са терминалите?

**Отговор на въпрос 1:** В точка 1 от Техническата спецификация, възложителят е заложил минимални изисквания за широчината на клемите на батериите. Стандарт T2 (или F2): 6.35 мм. покрива техническите изисквания по отношение широчината на клемите.

**Въпрос 2:** По позиция 3 (12V/70Ah) упоменатите размери са LxWxH 255/105/395 мм. Предполагам, че става дума за фронт терминали, но дали дължината и височината не са разменени по погрешка?

**Отговор на въпрос 2:** В точка 1 от Техническата спецификация касаеща 20 бр. батерия 12V70AH е допусната техническа грешка. Коректните габарити на батериите са 255/105/395 мм. съответно височина/широчина/дължина.

**Ангел Забуртов**  
Генерален директор  
ДП „Пристанищна инфраструктура”

